

Poznań, dnia 21 kwietnia 2015 roku

ul. Klaudivny Potockiej 51,

60-211 Poznań

Wechta Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. J.

ul. Poznańska 41

62-400 Słupca

REKLAMACJA

Składam reklamację dotyczącą montażu płytek na balkonie mieszkania nr w budynku przy ulicy Klaudivny Potockiej 51.

Uzasadnienie:

Po 2 latach eksploatacji balkonu zostały ujawnione wady montażu płytek. Około 90% płytek jest nieprawidłowo przytwierdzonych do podłoża - stukając w nie słycać głuchy dźwięk wskazujący na puste przestrzenie pomiędzy płytką a podłożem (brak kleju). Część płytek rusza się a jedna odpadła całkowicie. Z obrzeży balkonu sypie się beton (zaprawa) oraz miejscami odpadają całe fragmenty wykończenia. Ponadto występują liczne pęknięcia na łączeniu cokołów ze ścianą.

W związku z powyższym wnoszę o wymianę wszystkich płytek na balkonie i położenie nowych zgodnie ze sztuką budowlaną w sposób zapewniający bezproblemową i długotrwałą eksploatację.

Z poważaniem

Wechta Sp. z o.o. Sp. J.
(dawniej Wechta Sp. z o.o. SKA)
BIURO SPRZEDAŻY MIESZKAN

2015 -04- 21

806/15
LICZBA DZIENNIKA