



Wechta Spółka z ograniczoną
Odpowiedzialnością Sp. j.
ul. Poznańska 41
62 – 400 Słupca

Poznań 2015-04-24

Lp D2. 142/15

[Redacted]
ul. Kludyny Potockiej 51/
60 – 211 Poznań

ODPOWIEDŹ NA WEZWANIE DO USUNIĘCIA WADY

W odpowiedzi na złożone osobiście przez Pana pismo w Naszym biurze sprzedaży mieszkań z dnia 14.04.2015, oznajmiamy iż wezwanie do usunięcia wady jest niezasadne.

Informujemy, że instalacja wodociągowa wody ciepłej wykonana została zgodnie z: **Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – część II – Instalacje sanitarne i przemysłowe; Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wraz z aktualnie obowiązującymi przepisami bhp i p.poż.**, według których instalacja jest poprawna ponieważ w losowo wybranych punktach czerpalnych ciepła woda występuje po mniej niż 1 minucie.

Z poważaniem

Wechta
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.j
62-400 Słupca, ul. Poznańska 41
NIP 784-16-56-257, Regon 630819710
Biuro
ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań
Tel. 61 866 30 14, Fax. 61 866 30 12

[Redacted]
Wiceprezes Zarządu